

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Краснодарскому краю

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Центрального округа г. Краснодара

г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1, тел. 224-39-67

Предписание № 55/1/5

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, инициалы индивидуального предпринимателя,

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

№ 6 имени Героя Советского Союза Маргелова Василия Филипповича

во исполнение распоряжения государственного инспектора г. Краснодара по пожарному надзору - начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы ЦО г. Краснодара подполковника внутренней службы Д.Н. Смирнова *от «26» апреля 2017 года № 55, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. «03» мая 2017г., с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. «01» июня 2017 г.* проведена проверка государственным инспектором г. Краснодара подполковником внутренней службы Ларченко А.А. в отношении *муниципального бюджетного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя Советского Союза Маргелова Василия Филипповича, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Бургасская, 65*

совместно с *директором школы Дияновой Светланы Александровны*

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препинания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
55/1/1	Допускается эксплуатация эвакуационных путей школы (лестничные марши) с разной шириной проступи	п. 6.28* СНиП 21-01-97*	14 августа 2017 год	
55/1/2	Эвакуационный выход из актового зала школы, имеющий перепад высот, не оборудован лестницей с	п. 6.28* СНиП 21-01-97*	14 августа 2017 год	

	числом ступеней не менее трех			
55/1 /3	Установленные в актовом зале кресла не оборудованы устройствами для крепления к полу	п. 5.3.31 Свод правил 1.13130.2009	14 августа 2017 год	
55/1 /4	Двери, выходящие на лестничные клетки школы, в открытом положении уменьшают расчетную ширину лестничных площадок (менее 1,2 метра)	п. 6.31* СНиП 21-01-97*	14 августа 2017 год	
55/1 /5	Не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли чердака.	п. 21 ППР РФ	14 августа 2017 год	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Краснодара
по пожарному надзору Ларченко А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

М.Л.П.*



« 01 » июня 2017 г.

Ванькаева А.А. – заместитель директора по учебно-
воспитательной работе

(должность, фамилия, инициалы)

Ванькаева

(подпись)

« 01 » июня 2017 г.